

附表一：福建福海创石油化工有限公司空调清单

1、福海创芳烃厂区空调清单							
编号	部门	详细位置	空调类型	品牌	数量	型号	备注
一、电务部空调情况登记表（中央空调30套、分体式空调12台）							
1	电务部	CS11变电所	中央空调	上海力超电机	3	160M-4(电机型号)	
2	电务部	CS12变电所	中央空调	上海力超电机	2	160M-4(电机型号)	
3	电务部	CS13变电所	中央空调	上海力超电机	2	160M-4(电机型号)	
4	电务部	SS11变电所	中央空调	上海力超电机	2	160M-4(电机型号)	
5	电务部	SS16-1变电所	中央空调	天翔	2	BFP-25	
6	电务部	储运机柜间UPS	立式空调	TCL	1	KF-120LW/C23S	
7	电务部	储运办公楼配电室	立式空调	格力	2	KFR-50GW/K(50556)B1-N1	
8	电务部	火炬配电室	立式空调	格力	2	KF-120L(12368L)A1-N2	
9	电务部	循环水站	中央空调	清华同方	2	ZKW20-JT-Y6	
10	电务部	循环水站	中央空调	清华同方	2	ZKW03-JT-Z6	
11	电务部	污水变电所UPS间	挂式空调	长虹	1	KF-35GW/HT1(W1+H)+1	
12	电务部	污水变电所	中央空调	东元	1	G-14L6-R	
13	电务部	气浮变电所	立式空调	格力	1	KF-120LW/E(12368L)A1-N2	
14	电务部	水处理变电所	中央空调	东元	1	G-26L6-R	
15	电务部	除盐水变电所	中央空调	东元	1	G-26L6-R	
16	电务部	空压站变电所	中央空调	开利	1	BFP18-LSP	

附表一：福建福海创石油化工有限公司空调清单

17	电务部	制冷站配电所	中央空调	开利	1	BFP3-LSP	
18	电务部	氮气站配电室	立式空调	美的	2	LF-12W/LSY-GA(5)	
19	电务部	氮气站UPS间	立式空调	美的	2	KF-72LW/SY-GAA(E5)	
20	电务部	化验楼配电室	中央空调	盾安	1	ZKT2226-W35D	
21	电务部	中控楼配电室	中央空调	盾安	3	ZKT1828-W35D	
22	电务部	CS14变电所	中央空调	申菱	2	GL20H	
23	电务部	凝析油UPS间	立式空调	南阳华通	1	BCKT-120	
24	电务部	CS16变电所	中央空调	海林	2	DDC	
25						DDC	
26	电务部	硫磺变电所	中央空调	海林	2	DDC	
二、检验中心空调统计表（中央空调盘管/柜机89套）							
1	检验 中心通风 盘管	化验楼一楼	风机盘管	TECO	29	FP-170K4M-F	
		化验楼二楼	风机盘管	TECO	31	FP-170K5M-F	
		化验一楼	风机盘管	TECO	6	FP-68WM-F	
		化验二楼	风机盘管	TECO	7	FP-69WM-F	
				1. 通风盘管小计			
2	检验中心一二楼 补风系统	化验楼一楼	组合式空调机组	盾安	1		
		化验楼二楼	组合式空调机组	盾安	1		

三、储运部工业空调统计表（分体式空调9台）

四、芳烃一部空调明细（中央空调5套；分体式空调3台）

附表一：福建福海创石油化工有限公司空调清单

1	一部	硫磺变电所	中央空调	未知	1	未知	变电所空调房由电务保管，无法进入
2	一部	硫磺机柜间一楼	中央空调	未知	2	未知	
3	一部	硫磺成型操作室	立式空调	格力	2	KFR-50LW/S(50568L)D4C-N2(B)	
4	一部	减粘油站	壁挂	未知	1	BKFR-26GW	
5	一部	CSUVDU外操室	中央空调	未知	2		
五、芳烃二部空调明细（中央空调2套）							
1	二部	二部外操间	中央空调	广州申菱空调	2		
六、芳烃三、四部（芳烃部）空调明细（中央空调6套）							
1	芳烃部	芳烃部机柜间1	中央空调		2	GHL20型	冷冻水型恒温恒湿空调机
2	芳烃部	芳烃部机柜间2	中央空调		2	GHL20型	冷冻水型恒温恒湿空调机
3	芳烃部	芳烃部机柜间3	中央空调		2	GHL20型	冷冻水型恒温恒湿空调机
七、公用部工业用途空调明细（中央空调盘管/柜机41套；分体式空调6台）							
1	公用部水处理	53单元水处理辅助用房空调机房	立式空调柜机	东元集团TECO	1	G-13L4-R	
2	公用部水处理	53单元水处理辅助用房辅料及备品间	风机盘管	东元集团TECO	2	FP-102WA-G30-R	
3	公用部水处理	53单元水处理值班室	风机盘管	东元集团TECO	2	FP-102WA-G30-R	
4	公用部水处理	53单元水处理UPS电源室	风机盘管	东元集团TECO	1	FP-102WA-G30-R	
5	公用部水处理	53单元水处理辅助用房控制室	风机盘管	东元集团TECO	2	FP-102WA-G30-R	
6	公用部水处理	53单元工业水泵房二楼空调机房	立式空调柜机	东元集团TECO	1	G-26L6-R	

附表一：福建福海创石油化工有限公司空调清单

7	公用部水处理	53单元工业水泵房二楼空调机柜电源室	风机盘管	东元集团TECO	1	FP-102WA-G30-R	
8	公用部空压站	56单元空压站电务维修间	嵌入式风机盘管	开利	1	42GWC005	
9	公用部空压站	56单元空压站监控通信室	卧式暗装风机盘管	开利	1	42CE006300AL	
10	公用部空压站	56单元空压站空调机房	变风量空气处理机组	开利	1	BFP18LSPZZP	
11	公用部制氮站	57单元制氮站二楼控制室	立式空调	美的	2	KF-72LW/SY-GAA(E5)	
12	公用部制氮站	58单元制冷站值班室	嵌入式风机盘管	开利	2	42GWC005	
13	公用部制氮站	58单元制冷站资料室	嵌入式风机盘管	开利	2	42GWC005	
14	公用部制氮站	58单元制冷站经理室	嵌入式风机盘管	开利	2	42GWC004	
15	公用部制氮站	58单元制冷站机柜间	嵌入式风机盘管	开利	2	42GWC008	
16	公用部制氮站	58单元制冷站大办公室	嵌入式风机盘管	开利	4	42GWC006	
17	公用部制氮站	58单元制冷站控制室	嵌入式风机盘管	开利	2	42GWC006	
18	公用部制氮站	58单元制冷站会议室	嵌入式风机盘管	开利	2	42GWC006	
19	公用部制氮站	58单元制冷站空调机房	变风量空气处理机组	开利	1	BFP3LSPZZP	
20	公用部循环水站	CS15变电所二楼空调机房	组合式空调机组	清华同方	2	ZKW20-JT-Y6	
21	公用部循环水站	CS15变电所二楼空调机房	恒温恒湿组合式空调机组	清华同方	2	ZKW03-JT-Z6	
22	公用部循环水站	CS15变电所二楼电务外包值班室	风机盘管机组	清华同方	1	FP-136WA-G50	

附表一：福建福海创石油化工有限公司空调清单

23	公用部循环水站	CS15变电所一楼电务维修间	风机盘管机组	清华同方	1	FP-85WA-G50	
24	公用部污水处理	污水处理辅助用房空调机房	立式空调柜机	东元集团TECO	1	G-14L6-R	
25	公用部污水处理	污水处理值班室	风机盘管	东元集团TECO	1	FP-51	
26	公用部污水处理	污水处理UPS电源室	风机盘管	东元集团TECO	1	FP-51	
27	公用部污水处理	污水处理辅助用房控制室	风机盘管	东元集团TECO	1	FP-102	
28	公用部污水处理	污水处理水质化验间	风机盘管	东元集团TECO	1	FP-68	
29	公用部污水处理	雨水外排口监测房	挂壁式房间空调	统帅（leader）	1	KFR-23/0113T	
30	公用部污水处理	雨水格栅池监控房	挂壁式房间空调	格力	1	KFR-26W/KGQI(B)	
31	公用部污水处理	外排水监控房	挂壁式房间空调	长虹	2	KF-35W/195A	
八、仪表部工业用途空调明细（中央空调8套；分体式空调29台）							
1	仪表部计量室	仪表计量室	分体落地式房间空调器	海尔	2	KF-72LW/01AAF12	
2	仪表部（芳烃部）	重整分析小屋	壁挂式空调	无锡康宁	1	BBKT-35	
3	仪表部（芳烃部）	芳烃1分析小屋	壁挂式空调	无锡康宁	2	BBKT-50	
4	仪表部（芳烃部）	芳烃2分析小屋	壁挂式空调	无锡康宁	2	BBKT-50	
5	仪表部（芳烃部）	37单元分析小屋	壁挂式空调	无锡康宁	1	BBKT-35	
6	仪表部（芳烃部）	45单元分析小屋	壁挂式空调	无锡康宁	1	BBKT-35	

附表一：福建福海创石油化工有限公司空调清单

7	仪表部（生产一部）	生产一部监测站	壁挂式空调	无锡康宁	1	BBKT-35	
8	仪表部（生产一部）	生产一部分析小屋	壁挂式空调	华研科技	2	BKFR-26GW	
9	仪表部（公用部）	公用雨水池入口监测站	壁挂式空调	格力	1	KFR-26GW/K(26556)KIC-N2(B)	
10	仪表部（公用部）	公用雨水池出口监测站	壁挂式空调	统帅	1	KFR-23GW/01GBC13T	
11	仪表部（公用部）	公用污水外排监测站	壁挂式空调	长虹	1	KF-35GW/HT1(W1-H)+1	
12	仪表部	分析仪表间	立式空调	美的	2	KF-120LW/SY-S2(A)	
13	仪表部（CSU/VDU）	机柜间内	防爆柜式空调机	南阳华通	2	BGKT-260	
14	仪表部（储运部）	FCR11(储运罐区机柜间)	中央空调	天翔	2	TAHF	
15	仪表部（储运部）	FCR11(储运罐区机柜间)	分体空调	TCL	2	KF-120LW/C23S	
16	仪表部（储运部）	FCR12(火炬机柜间)	分体空调	吉容	1	KF-120LW/E	
17	仪表部（储运部）	FCR13(储运中控机柜间)	分体空调	格力	1	HFD21W	
18	仪表部（公用部）	除盐水仪表机柜间	中央空调	东元	1	G-14L6-R	
19	仪表部（公用部）	除盐水仪表机柜间	分体空调	格力	1	KF-120LW/E(12368L)A1-N2	

附表一：福建福海创石油化工有限公司空调清单

20	仪表部（公用部）	污水仪表机柜间	中央空调	东元	1	G-14L6-R	
21	仪表部（公用部）	污水仪表机柜间	分体空调	长虹	1	KF-72W/035A	
22	仪表部（公用部）	工业水仪表机柜间	中央空调	东元	1	G-14L6-R	
23	仪表部（公用部）	制氮站仪表机柜间	分体空调	美的	2	KF-72LW/SY-GAA(E5)	
24	仪表部（公用部）	循环水仪表机柜间	中央空调	清华同方	2	ZKW03-JT-Z6	
25	仪表部（公用部）	主控室仪表机柜间	中央空调	冷开利	1	BFP 3-LSP	
26	仪表部（CSU/VDU）	机柜间内	防爆柜式空调机	南阳华通	2	BGKT-260	
九、行政部、动静设备部空调明细（中央空调风机盘管54套；分体式空调36台）							
1	行政部	中控楼办公室(一楼, 二楼)	风机盘管		54		主机在电务部报。
2	行政部	保安各值班室	分体空调		23		分体空调型号，厂家，安装位置另说明。
3	动静设备部	办公室和值班室	分体空调		13		分体空调型号，厂家，安装位置另说明。
十、消防站空调明细（分体式空调25台）							
1	消防站	大队长室	天井式空调	麦克维尔	1	FP-120WA	制冷效果差，漏水
2	消防站	中队长室	天井式空调	麦克维尔	1	FP-120WA	制冷效果差，漏水
3	消防站	干部备警1	天井式空调	麦克维尔	1	FP-120WA	制冷效果差，漏水

附表一：福建福海创石油化工有限公司空调清单

4	消防站	干部备警2	天井式空调	麦克维尔	1	FP-120WA	制冷效果差，漏水
5	消防站	干部备警3	天井式空调	麦克维尔	1	FP-120WA	制冷效果差，漏水
6	消防站	战斗1班	天井式空调	麦克维尔	2	FP-120WA	制冷效果差，漏水
7	消防站	战斗2班	天井式空调	麦克维尔	1	FP-120WA	制冷效果差，漏水
8	消防站	战斗3班	天井式空调	麦克维尔	1	FP-120WA	制冷效果差，漏水
9	消防站	战斗4班	天井式空调	麦克维尔	1	FP-120WA	制冷效果差，漏水
10	消防站	战斗5班	天井式空调	麦克维尔	1	FP-120WA	制冷效果差，漏水
11	消防站	战斗6班	天井式空调	麦克维尔	1	FP-120WA	制冷效果差，漏水
12	消防站	战训室	天井式空调	麦克维尔	1	FP-120WA	制冷效果差，漏水
13	消防站	话务室	天井式空调	麦克维尔	1	FP-120WA	制冷效果差，漏水
14	消防站	文体室	天井式空调	麦克维尔	3	FP-120WA	制冷效果差，漏水
15	消防站	会议室	天井式空调	麦克维尔	4	FP-120WA	制冷效果差，漏水
16	消防站	食品仓	天井式空调	麦克维尔	1	FP-120WA	制冷效果差，漏水
17	消防站	厨房	天井式空调	麦克维尔	1	FP-120WA	制冷效果差，漏水
18	消防站	餐厅	天井式空调	麦克维尔	2	FP-120WA	制冷效果差，漏水

2、福海创PTA厂区空调清单

附表一：福建福海创石油化工有限公司空调清单

一、福海创PTA厂区分体式空调（133台）

项次	安装区域	空调品牌	电压	功率KW	数量	规格型号	备注
1	公用二次室	格力	380V	2.125	2	KFR-72LW/(752566S)Aa-2	
2	公用电容室	海尔	380V	3.68	2	KF-120LW/6302K	
3	公用低压室	海尔	380V	3.68	2	KF-120LW/6302K	
4	公用10KV室	海尔	380V	12.6	4	KFR-260LW/730A	
5	海水35KV室	海尔	380V	3.68	1	KF-120LW/6302K	
6	海水二次室	海尔	380V	3.68	1	KF-120LW/6302K	
7	海水6KV室	海尔	380V	12.6	3	KFR-260LW/730A	
8	海水值班室	格力	220V	1.093	1	KF-35GW/XBH	
9	海水CCR室	TCOOL	220V	2.18	1	KFR-72LW/D	
10	海水电容器室	美的	220	1.025	2	KF-35W-K114	
11	消防门守卫	美的	220V	1.255	1	KFR-35W-111	
12	二守卫	海尔	220V	1.492	1	KF-50GW/03GCC12	
13	二守卫地磅室	志高	220V	1.05	1	KF-26W/KGQI(B)	
14	装置电抗器	海尔	380V	3.68	1	KF-120LW/6302K	
15		美的	380V	2.15	1	KF-72LW/SYN-GC(R2)	
16		海尔	380V	3.68	2	KF-120LW/6302K	
17	装置二次室	格力	380V	2.125	2	KFR-72LW/(752566S)Aa-2	
18	装置35KV开关室	海尔	380V	3.68	1	KF-120LW/6302K	
19	空压站	海尔	220V	2.18	8	KF-72LW/01AAF/2	EPS/PAC-1/2/3
20	空压站PLC室	海尔	220V	2.15	3	KF-72LW/SYN-GC(R2)	
21	化验检测团队办公室	美的	380V	2.15	1	KF-72W/SW-S357	
22	成品、储运办公室	海尔	220V	2.18	3	KFR-72LW/01CCC12T	
23		海尔	220V	2.18	1	KFR-72LW/01CCC12	
24		海尔	220V	1.625	1	KF-50LW/02AAC13	
25		海尔	220V	2.18	4	KF-72LW/01AAF/12	
26		海尔	220V	1.06	2	KF-35GW/01GCC13	
27		海尔	220V	2.18	1	KF-72LW02AAF12	

附表一：福建福海创石油化工有限公司空调清单

28	维修车间办公室	海尔	220V	2.25	5	KF-72GW/03GCC12	
29		海尔	220V	0.75	10	KF-26GW/03GCC12	
30		美的	220V	1.082	2	KF-35GW/Y-GC(R3)	
31		格力	220V	1.082	1	KF-26GW/K(26356)K1C-N2(B)	
32	材料仓库办公室	海尔	220V	2.18	1	KFR-72LW/01CCC12T	
33		海尔	220V	1.492	1	KF-50GW/03GC12	
34		海尔	220V	2.25	3	KF-72GW03GCC12	
35		统帅	220V	2.25	1	KFR-72W/0112T	
36		美的	220	1.025	2	KF-35W-K114	
37	原技术部	美的	380V	2.15	5	KF72LW/SN-G351	
38		美的	220V	0.91	1	KF-35W-K114	
39		海尔	220V	1.492	1	KF-50W/0312	
40		海尔	380V	3.896	2	KFRd-120LW(6301A)	
41		格力	220V	1.025	1	KF-26W/KGQI(B)	
42	绿化工休息室	格兰仕	220V	1.025	1	KF-25GW/LL20-110	
43	原食堂	格力	380V	5.8	1	KFR-120LW/E(12568L)A1-N2	
44	司机休息室	美的	380V	2.15	1	KF-72LW/SN-G351	
45	后勤办公室	美的	380V	2.15	1	KF-72LW/SN-G351	
46	废水MCC高压	美的	380V	3.896	3	KF-120LW/SY-GC(R3)	
47	废水直流屏室	美的	380V	3.896	1	KF-120LW/SY-GC(R3)	
48	废水中控/办公	宁波奥克斯	220V	1.02	18	KF-35G/SF-1	
49	废水MCC低压	惠而浦	380V	3.915	11	AC-410IIIQN3/A	嵌入式 冷暖空调
50	槽车控制室	美的	220V	1.025	1	KF-35W-K114	
51	次大门地磅室	扬子	220V	1.492	1	KF-500LW/D	
52	RTO配电室	志高	380V	25	2	CMV-M250LDS	
53	COD 房	长虹	220V	1.025	1	KF-25GW/HR(W1-H) +1	
54	热电海水泵房	海尔	380	2.15	1	KF-72LW/01AAF12	
55		海尔	380	3.68	1	KF-120LW/51BAC12	

二、福海创PTA厂区中央空调清单（8套机组；2套冷却塔；5台冷却循环泵）

项次	安装区域	设备名称、品牌	电压	功率KW	数量	规格型号	备注
----	------	---------	----	------	----	------	----

附表一：福建福海创石油化工有限公司空调清单

1	主装置高低压配电室	空调机组（五洲制冷）	380V	112	3	Type: LD220 名义制冷量220KW 名义制热量90KW 制冷剂/注入量: R22/10×3KG	每套三台压缩机
2	主装置仪表/DCS机柜间、中控制室	空调机组（五洲制冷）	380V	95.4	3	Type: H115 名义制冷量114.6KW 名义制热量48KW 制冷剂/注入量: R22/8×3KG	每套三台压缩机
3	上述两区共用	冷却塔（康明）	380V	3	1	Type: HMK II-250UL 进水温度: 37℃ 出水温度32℃ 冷却水量250T/h	
4	上述两区共用	立式单级离心泵（上海凯泉）	380V	11	3	Type: KQL 125/300-11/4T 流量91m ³ /h 扬程: 27m	
5	化验楼办公室	空调机组（五洲制冷）	380V	16.8	1	Type: L65 名义制冷量64.6KW 制冷剂/注入量: R22/2×6KG	每套二台压缩机
6	化验室	空调机组（五洲制冷）	380V	16.8	1	Type: L150 名义制冷量150.4KW 制冷剂/注入量: R22/2×9KG	每套二台压缩机
7	化验楼共用	冷却塔（康明）	380V	11	1	Type: HMK-65UL 进水温度: 37℃ 出水温度32℃ 冷却水量65T/h	
8	化验楼共用	立式单级离心泵（上海凯泉）	380V	7.5	2	Type: KQL 125/235-7.5/4T 流量107m ³ /h 扬程: 14m	
3、福海创9号码头空调清单（分体式空调43台；中央空调26套）							
项次	安装区域	空调品牌	电压	功率KW	数量	规格型号	备注
1	皮带机PLC室	三洋	220V	1.05	1	KF25GW/M2-C	
2	皮带机MCC室	三洋	220V	1.05	1	KF25GW/M2-C	
3	1#卸船机PLC室	美的	220V	2.3	1	KFR35GW/DY1A (R3)	
4	1#卸船机电气房	美的	380V	20.9	2	RF26W/SD-C (E5)	
5	1#卸船机司机室	美的	220V	3.6	1	KFR35GW/DY1A (R3)	

附表一：福建福海创石油化工有限公司空调清单

6	2#卸船机PLC室	美的	220V	2.3	1	KFR35GW/DY1A (R3)	
7	2#卸船机电气房	美的	380V	20.9	2	RF26W/SD-C (E5)	
8	2#卸船机司机室	美的	220V	3.6	1	KFR35GW/DY1A (R3)	
9	1#门机电气房	美的	220V	5.3	1	RF7.2W/LDY-GA (5)	
10	1#门机高压房	格力	220V	1.05	1	KF-35GW/ (35370) Ga-3	
11	1#门机司机室	美的	220V	2.3	1	KFR35GW/DY-GC (R3)	
12	2#门机电气房	美的	220V	5.3	1	RF7.2W/LDY-GA (5)	
13	2#门机高压房	格力	220V	1.05	1	KF-35GW/ (35370) Ga-3	
14	2#门机司机室	美的	220V	2.3	1	KFR35GW/DY-GC (R3)	
15	3#门机电气房	格力	220V	1.45	2	KFR32GW/K1C-N2 (B)	
16	3#门机高压房	格力	220V	1.05	1	KF-35GW/ (35370) Ga-3	
17	3#门机司机室	格力	220V	1.45	1	KFR32GW/K1C-N2 (B)	
18	4#门机电气房	格力	220V	1.45	2	KFR32GW/K1C-N2 (B)	
19	4#门机高压房	格力	220V	1.05	1	KF-35GW/ (35370) Ga-3	
20	4#门机司机室	格力	220V	1.45	1	KFR32GW/K1C-N2 (B)	
21	1#变电所	美的	380V	5.1	4	KF-120LW/SY-PA400 (R2)	
22	1#变电所	美的	220V	2.5	2	KF-50GW/Y-PA402 (D2)	

附表一：福建福海创石油化工有限公司空调清单

23	2#变电所	美的	380V	5.1	2	KF-120LW/SY-PA400 (R2)	
24	2#变电所	美的	220V	3.3	2	KF-72LW/Y-PA400 (D2)	
25	2#变电所	美的	220V	2.5	2	KF-50GW/Y-PA402 (D2)	
26	地磅房	格力	220V	2.69	1	KFR-35GW/KAaC-N2	
27	门卫室	现代	220V	1	1	KF25GW/A82+N2	
		月兔	220V	1.326	1	KFR-35GW/d1	
28	生产部前沿候工室	格力	220V	3.2	1	KF-72LW/Aa-3	
		格力	220V	1.43	2	KF-35GW/Aa-3	
		美的	220V	1.27	1	KFR-35GW/DY-GA (E5)	
29	综合办公楼	格力（中央空调）	380V	16.94	2	室外机组FGR30/B-N4 (0)	风管送风式空调机组
		格力（中央空调）	220V	0.09	9	室内机GMVR-R45P/Na	
		格力（中央空调）	380V	37	2	室外机组GMV-Pd785W/NaB-N1	空调机组
		格力（中央空调）	220V	0.13	13	室内机GMVR-R100T/Na	
4、热电厂生产区空调统计（中央空调水冷式80套；分体式空调56台）							
1	热电部	集控室	组合式空气处理机组	美的	2	A型MKZII1118	水冷
2	热电部	集控室	吊装式新风机组	美的	1	B型MKSII030DBS	水冷
3	热电部	#1机组10KV配电室	柜式空气处理机	美的	1	C型MKSII080LA	水冷

附表一：福建福海创石油化工有限公司空调清单

4	热电部	#2机组10KV配电室	柜式空气处理机	美的	1	C型MKSII080LA	水冷
5	热电部	公用10KV配电室	柜式空气处理机	美的	1	C型MKSII080LA	水冷
6	热电部	#1机组380V配电室	柜式空气处理机	美的	1	C型MKSII080LA	水冷
7	热电部	#2机组380V配电室	柜式空气处理机	美的	1	C型MKSII080LA	水冷
8	热电部	公用380V配电室	柜式空气处理机	美的	1	C型MKSII080LA	水冷
9	热电部	#1机电子间	吊装式空气处理机	美的	2	D型MKSII030LA	水冷
10	热电部	#2机电子间	吊装式空气处理机	美的	2	D型MKSII031LA	水冷
11	热电部	#1机继保间	吊装式空气处理机	美的	2	D型MKSII032LA	水冷
12	热电部	#1机直流UPS室	吊装式空气处理机	美的	1	D型MKSII033LA	水冷
13	热电部	#2机直流UPS室	吊装式空气处理机	美的	1	D型MKSII034LA	水冷
14	热电部	公用直流UPS室	吊装式空气处理机	美的	1	D型MKSII035LA	水冷
15	热电部	#2机组继保间	吊装式空气处理机	美的	2	D型MKSII036LA	水冷
16	热电部	#1炉电子间	吊装式空气处理机	美的	2	D型MKSII037LA	水冷
17	热电部	#2炉电子间	吊装式空气处理机	美的	2	D型MKSII038LA	水冷
18	热电部	#3炉电子间	吊装式空气处理机	美的	2	D型MKSII039LA	水冷
19	热电部	公用电子间	吊装式空气处理机	美的	2	D型MKSII040LA	水冷
20	热电部	#1机蓄电池室	吊装式空气处理机	美的	1	E型MKSII020DBS	水冷
21	热电部	#2机蓄电池室	吊装式空气处理机	美的	1	E型MKSII021DBS	水冷
22	热电部	公用蓄电池室	吊装式空气处理机	美的	1	E型MKSII022DBS	水冷
23	热电部	#1锅炉400V MCC配电室	卧式暗装风机盘管	美的	1	F型FP-170WA-3-G30	水冷
24	热电部	#2锅炉400V MCC配电室	卧式暗装风机盘管	美的	1	F型FP-170WA-3-G31	水冷
25	热电部	#3锅炉400V MCC配电室	卧式暗装风机盘管	美的	1	F型FP-170WA-3-G32	水冷

附表一：福建福海创石油化工有限公司空调清单

26	热电部	#1炉取样间	卧式暗装风机盘管	美的	1	F型FP-170WA-3-G33	水冷
27	热电部	#2、#3炉取样间	卧式暗装风机盘管	美的	2	F型FP-170WA-3-G34	水冷
28	热电部	SIS室	卧式暗装风机盘管	美的	2	F型FP-170WA-3-G35	水冷
29	热电部	主厂房化验间	卧式暗装风机盘管	美的	1	G型FP-136WA-3-G30	水冷
30	热电部	行政人员办公室（仓库一）	卧式暗装风机盘管	美的	3	G型FP-136WA-3-G31	水冷
31	热电部	技术人员办公室（仓库二）	卧式暗装风机盘管	美的	3	G型FP-136WA-3-G32	水冷
32	热电部	主厂房10米餐厅	卧式暗装风机盘管	美的	1	H型FP-102WA-3-G30	水冷
33	热电部	主厂房10米资料间	卧式暗装风机盘管	美的	1	H型FP-102WA-3-G30	水冷
34	热电部	#3机蓄电池室	防爆型吊顶式新风机组	美的	1	A型MKSII020DA	水冷
35	热电部	#3机10KV配电室	立柜式空气处理机	美的	1	B型MKSII080LA	水冷
36	热电部	#3机380V配电室	立柜式空气处理机	美的	1	B型MKSII080LA	水冷
37	热电部	#4炉电子间	立柜式空气处理机	美的	2	C型MKSII030LA	水冷
38	热电部	#3机电子间	立柜式空气处理机	美的	2	C型MKSII030LA	水冷
39	热电部	#3机继保室	立柜式空气处理机	美的	2	D型MKSII030LA	水冷
40	热电部	#3机直流UPS室	立柜式空气处理机	美的	1	E型MKSII030LA	水冷
41	热电部	#4锅炉400V MCC配电间	卧式明装风机盘管	美的	1	F型FP-136WA-3-G30	水冷
42	热电部	#4炉取样间	卧式明装风机盘管	美的	1	F型FP-136WA-3-G30	水冷
43	热电部	海边循泵房电子间	落地式	海尔	1	KF-72LW/01AAF12	分体式
44	热电部	海边循泵房配电室	落地式	海尔	1	KF-120LW/51BAC12	分体式
45	热电部	油泵房电子间	落地式	海尔	1	KF-72LW/02EBC12	分体式
46	热电部	脱硫配电室东南角	落地式	格力	1	KFR-72LW/E1(72568L1)A3C-N1(A)	分体式

附表一：福建福海创石油化工有限公司空调清单

47	热电部	脱硫配电室东北角	落地式	格力	1	KFR-72LW/E1(72568L1)A3C-N1(A)	分体式
48	热电部	脱硫配电室西北角	落地式	格力	1	KFR-72LW/E1(72568L1)A3C-N1(A)	分体式
49	热电部	脱硫控制室	落地式	格力	1	KFR-50LW/E(50568L1)A3C-N1(A)	分体式
50	热电部	脱硫电子间东南角	落地式	格力	1	KFR-50LW/E(50568L1)A3C-N1(A)	分体式
51	热电部	脱硫电子间西南角	落地式	格力	1	KFR-50LW/E(50568L1)A3C-N1(A)	分体式
52	热电部	脱硫UPS	壁挂式	格力	1	KFR-35GW/K(3556)K1C-N2(B)	分体式
53	热电部	氨区电子间	壁挂式	格力	1	KFR-35GW/K(3556)K1C-N2(B)	分体式
54	热电部	氨区控制室	壁挂式	格力	1	KFR-35GW/K(3556)K1C-N2(B)	分体式
55	热电部	地磅房空调	壁挂式	美的	1	整机型号:LF7.2W/LY-GA(5)	分体式
56	热电部					室内机型号: LF7.2WN/LY-GA(5)	
57	热电部					室外机型号: LF7.2WW-D240	
58	热电部	T1转运站MCC室	壁挂式	美的	1	整机型号:KF-36GW/Y-JM5(R3)	分体式
59	热电部					室内机型号: KF-36G/Y-JM5(R3)	
60	热电部					室外机型号: KF-36W-ME114	
61	热电部	T2转运站MCC室	壁挂式	美的	1	KF-36GW/Y-JM5(R3)	分体式
62	热电部	圆形煤场司机室	壁挂式	格力	1	KFR-35GW/K(35570)Aa-3	分体式
63	热电部	圆形煤场中心柱配电室	壁挂式	海尔	1	KF-72LW/02EBC12	分体式
64	热电部	输煤控制室	落地式	美的	1	整机型号:LF7.2W/LY-GA(5)	分体式
65	热电部					室内机型号: LF7.2WN/LY-GA(5)	
66	热电部					室外机型号: LF7.2WW-D240	
67	热电部	输煤电子间	落地式	美的	1	整机型号:LF7.2W/LY-GA(5)	分体式
68	热电部					室内机型号: LF7.2WN/LY-GA(5)	

附表一：福建福海创石油化工有限公司空调清单

69	热电部					室外机型号：LF7.2WW-D240	
70	热电部	T2转运站MCC室	壁挂式	美的	1	KF-36GW/Y-JM5 (R3)	分体式
71	热电部	C7配电室	落地式	海尔	1	KF-72LW/02ZBC12	分体式
72	热电部	C7配电室	落地式	无	1	C7配电间只有一台空调	分体式
73	热电部	碎煤楼配电室	落地式	美的	1	KF-26GW/Y-JM5	分体式
74	热电部	推煤机库休息室	落地式	美的	1	KF-26GW/Y-JM5	分体式
75	热电部	总降站220KV联合装置楼三楼继保间空调	立柜式空气处理机	凯安	2	BFP-60L	水冷
76	热电部	总降站220KV联合装置楼一楼UPS室空调	吊装式空气处理机	凯安	1	FP-170WAH30	水冷
77	热电部	总降站220KV联合装置楼一楼蓄电池室空调	吊装式空气处理机	凯安	1	FP-170WAH30	水冷
78	热电部	总降站220KV联合装置楼四楼控制室空调	吊装式空气处理机	凯安	3	EP-170	水冷
79	热电部	总降站220KV联合装置楼四楼通信室空调	吊装式空气处理机	凯安	3	EP-170	水冷
80	热电部	总降站35KV联合装置楼三楼一期配电室空调	立柜式空气处理机	凯安	2	BFP-60L	水冷
81	热电部	总降站35KV联合装置楼三楼二期配电室空调	立柜式空气处理机	凯安	2	BFP-60L	水冷
82	热电部	总降站35KV联合装置楼三楼电子间	吊装式空气处理机	凯安	2	FP-170WAH30	水冷
83	热电部	总降站35KV联合装置楼一楼二期通信间	落地式	美的	1	室内机型号：LF7.2WN/LY-GA(5) 室外机型号：LF7.2WW-D240	分体式

附表一：福建福海创石油化工有限公司空调清单

84	热电部	#1脱硫CEMS间	壁挂式	格力	1	KFR-35GW/K (3556) K1C-N2 (B)	分体式
85	热电部	#2脱硫CEMS间	壁挂式	格力	1	KFR-35GW/K (3556) K1C-N2 (B)	分体式
86	热电部	#3脱硫CEMS间	壁挂式	格力	1	KFR-35GW/K (3556) K1C-N2 (B)	分体式
87	热电部	#4脱硫CEMS间	壁挂式	格力	1	KFR-35GW/K (3556) K1C-N2 (B)	分体式
88	热电部	#1脱硝CEMS间	壁挂式	美的	1	KF-36GW/Y-JM5 (R3)	分体式
89	热电部	#1脱硝电子间	壁挂式	格力	1	KFR-35GW/K (3556) K1C-N2 (B)	分体式
90	热电部	#2脱硝CEMS间、电子间	壁挂式	格力	2	KFR-35GW/K (3556) K1C-N2 (B)	分体式
91	热电部	#3脱硝CEMS间、电子间	壁挂式	格力	2	KFR-35GW/K (3556) K1C-N2 (B)	分体式
92	热电部	#4脱硝CEMS间、电子间	壁挂式	格力	2	KFR-35GW/K (3556) K1C-N2 (B)	分体式
93	热电部	#1、#2炉脱硝配电室	落地式	格力	1	室内机：KFR-35GW/K (3556) K1C-N2 (B) 室外机：KFR-35W/KGQI	分体式
94	热电部	#3、#4炉脱硝配电室	落地式	格力	1	室内机：KFR-35GW/K (3556) K1C-N2 (B) 室外机：KFR-35W/KGQI	分体式
95	热电部	灰库配电室	落地式	海尔	1	KF-72LW/02EBC12	分体式
96	热电部	除尘除灰控制楼四楼控制室	卧式明装风机盘管	南京天加	1	TAD050DH1LR6N10FG	水冷
97	热电部	除尘除灰控制楼四楼电子间	卧式明装风机盘管	南京天加	1	TAD050DH1LR6N10FG	水冷
98	热电部	除尘除灰控制楼四楼配电间	吊装式空气处理器	TICA	1	TAD/05DH1RR6N18FG	水冷
99	热电部	除尘除灰控制楼三楼配电间	吊装式空气处理器	TICA	1	TAD050DH1LR6N10FG	水冷
100	热电部	除尘除灰控制楼X2	空气处理机组	南京天加	1	TAD050DH1LR6N10FG	分体式
101	热电部	输煤综合楼一楼	壁挂式	海尔	2	KF-35GW/06NCA12	分体式
102	热电部	输煤综合楼二楼	壁挂式	海尔	2	KF-35GW/06NCA12	分体式

附表一：福建福海创石油化工有限公司空调清单

103	热电部	输煤综合楼二楼	落地式	海尔	1	KF-72LW/02EBC12	分体式
104	热电部	总降站220KV联合装置楼一楼	落地式	海尔	1	KF-120L/BAC12	分体式
105	热电部	总降站220KV联合装置楼一楼	壁挂式	海尔	2	KF-35GW/06NCA12	分体式
106	热电部	总降站220KV联合装置楼二楼	壁挂式	海尔	2	KF-35GW/06NCA12	分体式
107	热电部	总降站220KV联合装置楼三楼	壁挂式	海尔	1	KF-35GW/06NCA12	分体式
108	热电部	总降站35KV联合装置楼二楼	壁挂式	海尔	1	KF-35GW/06NCA12	分体式
109	热电部	总降站35KV联合装置楼三楼	壁挂式	海尔	2	KF-35GW/06NCA12	分体式
110	热电部	总降站35KV联合装置楼三楼	落地式	海尔	1	KF-72LW/02EBC12	分体式