

加氢装置 D105液、界位、底排线LI阀检测计划

编制单位：生产二部 加氢裂化 HCR

编制时间：2015.8.7

序号	检测项目	管线/名称	阀门规格	阀门类型	材质	生产厂家	数量	阀门规格书	备注
1	LI阀检测	3” -P-21-13001-7J1E14-T	3” -1500LB	Y-GLV BW	F51	LI阀	1	详见管路图	
			3/4” -1500LB	Y-GLV SW	F51	LI阀	10	详见管路图	
			1-1/2” -1500LB	Y-GLV SW	F51	LI阀	12	详见管路图	
			1-1/2” -1500LB	Y-GLV SW	F51	上海高中压阀门	4	详见管路图	D105液位磁翻板（3、4） 上引线阀更换原缺陷LI阀
2	LI阀检测	3” -P-21-13002-7J1E14-T	3” -1500LB	Y-GLV BW	F51	LI阀	1	详见管路图	
			3/4” -1500LB	Y-GLV SW	F51	LI阀	8	详见管路图	
3	LI阀检测	1.5” -RV-21-13001-7J1E14-T	3/4” -1500LB	Y-GLV SW	F51	LI阀	4	详见管路图	
			3/4” -1500LB	CHV, SW	F51	LI阀	1	详见管路图	
4	LI阀检测	1.5” -SB-21-13002-7J1E14-T	3/4” -1500LB	Y-GLV SW	F51	LI阀	4	详见管路图	
			3/4” -1500LB	CHV, SW	F51	LI阀	1	详见管路图	
5	LI阀检测	3” -P-21-13003-7K1F14-T	3” -1500LB	Y-GLV BW	CU5MCuC N08825	LI阀	1	详见管路图	
			2” -1500LB	Y-GLV BW	CU5MCuC N08825	LI阀	4	详见管路图	
			1-1/2” -1500LB	Y-GLV SW	CU5MCuC N08825	LI阀	2	详见管路图	
6	LI阀检测	3” -P-21-13003-7K1F14-T	3” -1500LB	Y-GLV BW	CU5MCuC N08825	LI阀	1	详见管路图	
			2” -1500LB	Y-GLV BW	CU5MCuC N08825	LI阀	4	详见管路图	

加氢装置 D105液、界位、底排线LI阀检测计划

编制单位：生产二部 加氢裂化 HCR

编制时间：2015.8.7

序号	检测项目	管线/名称	阀门规格	阀门类型	材质	生产厂家	数量	阀门规格书	备注
			1-1/2” -1500LB	Y-GLV SW	CU5MCuC N08825	LI阀	2	详见管路图	
7	LI阀检测	3” -SB-21-8302-7K1F14-T	3” -1500LB	Y-GLV BW	CU5MCuC N08825	LI阀	1	详见管路图	
			3” -1500LB	GV BW	CU5MCuC N08825	上海高中压阀门	2	详见管路图	
8	LI阀检测	3” -P-21-8303-7K1F14	3” -1500LB	Y-GLV BW	CU5MCuC N08825	LI阀	2	详见管路图	
			3/4” -1500LB	GV SW	CU5MCuC N08825	LI阀	4	详见管路图	
9	LI阀检测	3” -P-21-8303/1-7K1F14	3” -1500LB	Y-GLV BW	CU5MCuC N08825	LI阀	2	详见管路图	
			3/4” -1500LB	GV SW	CU5MCuC N08825	LI阀	4	详见管路图	
10	LI阀检测	4” -PM-21-8305/1-7K1D	4” -1500LB	Y-GLV BW	CU5MCuC N08825	LI阀	1	详见管路图	
			3/4” -1500LB	GV SW	CU5MCuC N08825	LI阀	2	详见管路图	
11	LI阀检测	4” -PM-21-8306/1-7K1D	4” -1500LB	Y-GLV BW	CU5MCuC N08825	LI阀	1	详见管路图	
			3/4” -1500LB	GV SW	CU5MCuC N08825	LI阀	2	详见管路图	
12	LI阀检测	4” -PL-21-9306-7J1E14	4” -1500LB	Y-GLV BW	F51	LI阀	1	详见管路图	空冷前注水线
			4” -1500LB	Y-SCV BW	F51	LI阀	1	详见管路图	空冷前注水线
						合计	83		

加氢装置 D105液、界位、底排线LI阀检测计划

编制单位：生产二部 加氢裂化 HCR

编制时间：2015.8.7

序号	检测项目	管线/名称	阀门规格	阀门类型	材质	生产厂家	数量	阀门规格书	备注
			检测阀门 分类汇总						
				Y-GLV F51	CHV F51	GV N08825	合计		
			3/4” -1500LB	26	2	12	40		
			1-1/2” -1500LB	16	0	4	20		
			2” -1500LB	0	0	8	8		
			3” -1500LB	2	0	9	11		
			4” -1500LB	2	0	2	4		
			分类统计	46	2	35			
			总计	48台（F51）+ 35台（N08825）=83台					

编制：潘贤魁 13859269701

审核：

核准：